



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010309009921

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

热过载继电器

JR36-63;Ui=AC690V;Ue=AC690V; Ie:14-18-22A, 20-26-32A, 28-36-45A, 40-52-63A;脱扣级别:10A;3P; 配用辅助触头(本体):2NO, 2NC;Ith=10A;Ue/Ie:AC-15:AC380V/0.47A

产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2013年11月18日

有效期至: 2017年08月28日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2002年08月06日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0836548



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010309009919

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省温州市乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

热过载继电器

JR36-160;Ui:690V;Ue=AC690V;Ie:40-63A, 53-85A, 75-120A, 100-160A; 脱扣级别:20;3P;配用辅助触头(本体):1N01NC;Ith=10A;AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.47A

产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则

CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2014年06月11日

有效期至: 2017年08月28日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2002年08月06日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0948667



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010309009917

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

热过载继电器

JR36-20;Ui=AC690V;Ue=AC690V; Ie:0.25-0.35A, 0.32-0.5A, 0.45-0.72A, 0.68-1.1A, 1-1.6A, 1.5-2.4A, 2.2-3.5A, 3.2-5A, 4.5-7.2A, 6.8-11A, 10-16A, 14-22A, 20-32A; 脱扣级别:10A;3P; 配用辅助触头(本体):2NO, 2NC; Ith=10A;Ue/Ie:AC-15:AC380V/0.47A

产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2013年11月18日

有效期至: 2017年07月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2002年08月06日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

