



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2010010307385760

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

NA8G-1600 Ue:AC415V/690V; In:200A, 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A;
Ue=AC415V; Icu:50kA; Ics:40kA; Icw:40kA/1s; Ue=AC690V; Icu:25kA; Ics:
20kA; Icw:20kA/1s; 使用类别:B类; 极数:3P, 4P

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02:2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年10月28日

有效期至: 2020年01月07日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2010年01月07日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1258449



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2012010307526041

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

NA8G-2500;Ui=AC1000V;Ue:AC415V, AC690V;
In:630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A;过电流脱扣器类型:电子式;
Ics:55kA/415V, 40kA/690V;Icu:80kA/415V, 50kA/690V;Icw:55kA 1s/415V, 40kA
1s/690V;使用类别:B;3P, 4P(带有三个保护极, 第四极可开闭);辅助触头:Ue/Ie:AC-
15:AC400V/0.75A, AC230V/1.2A; Ue/Ie:DC-13:DC110V/0.55A, DC220V/0.27A

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02:2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年10月28日 有效期至: 2017年02月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2012年02月10日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1258448



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2010010307385761

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

NA8G-3200Ue:AC415V/690V; In:1600A, 2000A, 2500A, 2900A, 3200A; Ue=AC415V;
Icu:100kA; Ics:80kA; Icw:80kA/1s; Ue=AC690V; Icu:65kA; Ics:65kA; Icw: 65kA/1s; 使
用类别:B类; 极数:3P, 4P

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则

CNCA-C03-02; 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年10月28日

有效期至: 2020年01月07日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2010年01月07日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1258438



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2013010307611893

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

NA8G-4000, NA8G-4000/4; U_i : 1000V; U_e : AC415V, 690V;
 I_n : 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 2900A, 3200A, 3600A, 4000A;
AC415V: I_{cs} = I_{cu} =100kA, I_{cw} =85kA 1s; AC690V: I_{cs} = I_{cu} =65kA, I_{cw} =65kA 1s; 使用类别: B; 3P, 4P (3个保护极, N极可开闭); 配用的辅助触头: 5ZTD, 559, 034; 4NO4NC, 6NO6NC; I_{th} =6A; U_e/I_e : AC-15: AC230V/1.2A, AC400V/0.75A; DC-13: DC110V/0.55A, DC220V/0.27A

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年10月28日 有效期至: 2018年05月03日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2013年05月03日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1258436



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2010010307441719

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

NA8G-6300; Ue:AC415V; In:4000A, 5000A, 6300A; 过电流脱扣器类型:电子式;
AC415V; Icu=120kA; Ics=100kA; Icw=100kA/1s; 使用类别:B类; 极数:3P
(In=6300A), 3P/4P(In=4000A, 5000A); 配用的辅助报警触头: AC-
15:Ue/Ie:AC230V/1.3A, AC400V/0.75A; DC-13:Ue/Ie:DC110V/0.55A, DC220V/0.27A

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02:2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年10月28日 有效期至: 2020年10月28日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2010年11月08日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1258437