



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010307007526

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司

浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司

浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司

浙江省温州经济开发区滨海二道1318号

## 产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

DZ20Y-225, DZ20J-225;

U1:660V; Ue:AC380V; In:100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A; DZ20Y-

225; Ics:19kA; Icu:25kA; DZ20J-225; Ics:25kA; Icu:42kA; 由电流脱扣器类型:热磁式;

使用类别:A类; 脱扣级别:20; 3P; 配用的辅助电路:Ith:3A; AC-

15; Ue/Ie:AC380V/0.4A; DC-13; Ue/Ie:DC220V/0.14A;

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则

CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年10月19日 有效期至: 2020年10月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年07月12日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

Q 1243419





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010307007527

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司

浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司

浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司

浙江省温州经济开发区滨海二道1318号

## 产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

DZ20C-160; Ue:AC380V; In:16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics:8kA; Icu:12kA; 脱扣级别: 20; 使用类别: A类; 3P; 配用的辅助触头: AC-15; Ue/Ie: AC380V/0.4A; DC-13; Ue/Ie: DC220V/0.14A;

## 产品标准和技术要求

GB 14048. 2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则

CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年10月19日

有效期至: 2020年10月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年07月12日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1243423



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010307007528

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省温州经济开发区滨海二道1318号

## 产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

DZ20Y-100, DZ20J-100;  
Ui:660V;Ue:AC380V;In:16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A;DZ20Y-  
100;Ies:14kA;Icu:18kA;DZ20J-100:Ics:18kA;Icu:35kA;过电流脱扣器类型:热磁式;  
使用类别:A类;脱扣级别:20;3P;配用的辅助电路:Ith:3A;C/I:AC-  
15;Ue/Ie:380V/0.4A;DC-13;Ue/Ie:220V/0.14A;

## 产品标准和技术要求

GB 14048. 2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年10月19日 有效期至: 2020年10月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年07月12日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1243418



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010307007552

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司

浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司

浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司

浙江省温州经济开发区滨海二道1318号

## 产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

DZ20Y, J-1250; Ue:AC380V; In:630A, 700A, 800A, 1000A, 1250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; Y型; Icu: 50kA; Ics: 32. 5kA; J型: Icu: 65kA; Ics: 32. 5kA; 使用类别: A类; 3P; 配用的辅助触头: AC-15; Ue/Ie: AC380V/3A; DC-13; Ue/Ie: DC220V/0. 2A;

## 产品标准和技术要求

GB 14048. 2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则

CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年10月19日 有效期至: 2020年10月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年07月12日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1243421



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010307007554

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

DZ20Y-630, DZ20J-630; Ui:660V;Ue:AC380V;In:400A, 500A, 630A;DZ20Y-  
630;Ics:23kA;Icu:30kA;DZ20J-630;Ics:25kA;Icu:50kA;过电流脱扣器类型:热磁式;  
使用类别:A类;脱扣级别:20;3P;配用的辅助电路:1th:6A;AC-  
15;Ue/Ie:AC380V/3A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.2A;

## 产品标准和技术要求

GB 14048. 2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年10月19日 有效期至: 2020年10月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年07月12日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1243422



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010307007555

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司

浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司

浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司

浙江省温州经济开发区滨海二道1318号

## 产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

DZ20C, Y, J-400; Ui:660V;le:AC380V;In:200, 250, 315, 350, 400A;过电流脱扣器类型:  
热磁式;使用类别:A类;脱扣级别:20;C型;Ics:15kA, Icu:20kA;Y  
型:Ics:23kA, Icu:30kA;J型:Ics:25kA, Icu:42kA;C型, Y型, J型:3P;配用的辅助触  
头:Ith:6A;2NO2NC;le:Ue:AC-15:3A/AC380V, DC-13:0.2A/ DC220V;

## 产品标准和技术要求

GB 14048. 2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年10月19日 有效期至: 2020年10月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年07月12日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

张晓东

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1243420