中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2016010307856453

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司

浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者（制造商）名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司

浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司

浙江省温州经济开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

NM1B-125S(型号解释详见附件);
Ui:500V;Uimp:6kV;Ue;AC400V;In;20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A; 过电流脱扣器类型:热磁式;Ics=12.5kA,Icu=25kA;极数:3P,3P+N(带三个保护极,N极常通); 3P+N不适用于隔离;使用类别:A;配用的辅助触头(2NO2NC):Ith:3A;AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.26A;DC-13:Ue/Ie:DC230V/0.14A;配用的报警触头(2NO2NC):Ith: 3A;AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.26A;DC-13:Ue/Ie:DC230V/0.14A;符合附录N的电子附件:欠压脱扣器:Us:AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则CNCA-C03-02:2014的要求，特发此证。

发证日期：2019年01月16日　　有效期至：2021年04月12日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2016年04月12日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询

主　任：

中国质量认证中心

Q 2180413

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2016010307856453

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Zhejiang CHINT Electrics Co., Ltd.

No.1 CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang Town, Yueqing City, Zhejiang Province

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Zhejiang CHINT Electrics Co., Ltd.

No.1 CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang Town, Yueqing City, Zhejiang Province

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Zhejiang CHINT Electrics Co., Ltd.

No.1318, Binhai No.2 Avenue, Economic and TechnicalDevelopment Zone, Wenzhou City, Zhejiang Province, P.R. China

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Moulded Case Circuit Breaker

NM1B-125S; Ui:500V;Uimp:6kV;Ue;AC400V;In;20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A, 125A;Over-current Trip Unit:Thermal-magnetic;Ics=12.5kA,Icu=25kA;Poles: 3P,3P+N(Three protected poles with an uninterrupted neutral pole); 3P+N not suitable for isolation;Utilization Category:A; Attached Auxiliary Contacts(2NO2NC): Ith:3A;AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.26A; DC-13:Ue/Ie:DC230V/0.14A;Attached Alarm Contacts(2NO2NC):Ith:3A;AC-15: Ue/Ie:AC400V/0.26A;DC-13:Ue/Ie:DC230V/0.14A; Electronic Accessories Complying with Annex N:Under Voltage Release: Us:AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T14048.2-2008

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO.CNCA-C03-02:2014).

Valid from: Jan.16,2019 **Valid until:** Apr.12,2021

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original issued: Apr.12,2016

The certificate information is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn

President: 陆梅

Lu Mei

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

http://www.cqc.com.cn Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P. R. China Tel: +86 10 83886666

Q 2180413

中国国家强制性产品认证证书

附录：　　第 1 页 共 3 页

证书编号：2016010307856453　　纸号：2180413

型号的解释：

NM1B- □ □ □/□ □ □ □ □

- 派生代号：常规产品无代号；透明盖用 T 表示*
- 四极断路器的 N 极类型
- 保护种类：配电保护用无代号；电动机保护用 2 表示。
- 脱扣器方式及附件代号（见表 1）
- 极数（3：三极；4：四极）
- 操作方式代号：手柄直接操作无代号；电动操作用 P 表示；转动手柄操作用 Z 表示。
- 短路分断能力级别代号：（标准型用 S 表示）
- 壳架等级额定电流
- 表箱专供
- 设计序号
- 塑料外壳式断路器
- 企业特征代号

注：只有 NM1B-125S/3P 产品有透明盖

附表 1 脱扣器方式及附件代号

附件名称	脱扣器型式及附件代号

注：此附录与证书同时使用时有效。

主　任：

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

附录：　　第 2 页 共 3 页

证书编号：2016010307856453　　纸号：2180413

	电磁式脱扣器	热磁式脱扣器
无附件	200	300
报警触头	208	308
分励脱扣器	210（210Y）	310(310Y)
辅助触头	220	320
欠压脱扣器	230	330
分励脱扣器、辅助触头	240（240Y）	340（340Y）
分励脱扣器、欠压脱扣器	250（250Y）	350（350Y）
二组辅助触头	260	360
辅助触头、欠压脱扣器	270	370
分励脱扣器、报警触头	218（218Y）	318（318Y）
辅助触头、报警触头	228	328
欠压脱扣器、报警触头	238	338
分励脱扣器、辅助触头、报警触头	248（248Y）	348（348Y）
二组辅助触头、报警触头	268	368
辅助触头、欠压脱扣器、报警触头	278	378

注：　200 表示电磁式脱扣断路器（仅有电磁脱扣器的断路器本体）；
　　300 表示热磁式脱扣器本体；
　　000 表示无过电流保护要求的断路器（不带脱扣器及内部附件的断路器本体）。

注：此附录与证书同时使用时有效。

主　任：

中国质量认证中心 CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国国家强制性产品认证证书

附录：　　第 3 页 共 3 页

证书编号：2016010307856453　　纸号：2180413

括号内带 Y 的代号（如 210Y）表示预付费电表专用分励脱扣器，动作延时时间 0.5s～2s，

额定控制电源电压 Us ： AC220V/230V/240V、AC380V/400V/415V。

注：此附录与证书同时使用时有效。

主　任：

中国质量认证中心