



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010307005872

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省温州经济开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

DZ20L-160; Ue:AC380V; Ui:660V; In:50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A; 过电流脱扣器:
热磁式; IΔn:单档(非延时型):
0.03A, 0.05A, 0.075A, 0.1A, 0.15A, 0.2A, 0.3A, 0.5A; 单档(延时型):
0.05A, 0.075A, 0.1A, 0.15A, 0.2A, 0.3A, 0.5A; 三档可调(非延时型):
(0.03A/0.05A/0.1A), (0.05A/0.1A/0.2A), (0.1A/0.2A/0.3A), (0.2A/0.3A/0.5A); 剩
余动作类型:AC型; 剩余电流脱扣器类型:电子式; Ics:6kA; Icu:12kA; IΔm:3kA; 脱扣级
别:10A; 使用类别:A类:3P+N(带三个保护极, N极不可关闭), 4P(带三个保护极, N极
可关闭); 配用的辅助触头:Ith:3A, 一常开, 一常闭; AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.26A;
DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.14A; 型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02:2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2016年07月12日

有效期至: 2020年06月09日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年06月26日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1471588



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010307005873

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省温州经济开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

DZ20L-250; U_i :660V; U_e :AC380V; I_n :100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A; 过电流脱扣器类型:热磁式, 电磁式; 使用类别:A类; 剩余电流脱扣器类型:电子式; 脱扣级别:10; I_{cs} :8kA; I_{cu} :15kA; $I_{\Delta n}$:单档(非延时型):0.03A, 0.05A, 0.075A, 0.1A, 0.15A, 0.2A, 0.3A, 0.5A; 单档(延时型):0.05A, 0.075A, 0.1A, 0.15A, 0.2A, 0.3A, 0.5A; 三档可调(非延时型):(0.03A/0.05A/0.1A), (0.05A/0.1A/0.2A), (0.1A/0.2A/0.3A), (0.2A/0.3A/0.5A); AC型; $I_{\Delta n}$:4kA; 3P+N(三个保护极, N极不可开闭), 4P(三个保护极, N极可开闭); 配用的辅助触头:1th:3A; 1NO1NC; AC-15; U_e :AC380V/0.26A; DC-13; U_e :DC220V/0.14A; 型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则

CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2016年07月12日

有效期至: 2020年11月01日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年06月26日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主 任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1471587



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010307005874

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省温州经济开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

DZ20L-400; Ui:660V; Ue:AC380V; In:200A, 250A, 315A, 350A, 400A; 过电流脱扣器类型:热磁式, 电磁式; 使用类别:A类; 剩余电流脱扣器的类型:电子式; 脱扣级别:20; Ics:10kA; Icu:20kA; IΔn:单档(非延时型):0.03A, 0.05A, 0.1A, 0.2A, 0.3A, 0.5A; 单档(延时型):0.05A, 0.1A, 0.2A, 0.3A, 0.5A; 三档可调(非延时型):0.05A/0.1A/0.2A, 0.1A/0.2A/0.3A, 0.2A/0.3A/0.5A; AC型; IΔm:5kA; 3P+N(3个保护极, N极不可开闭); 4P(3个保护极, N极可开闭); 配用的辅助触头: Ith:6A; 4NO4NC; AC-15; Ue/Ie:AC380V/3A; DC-13; Ue/Ie:DC220V/0.2A;

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02:2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年11月01日

有效期至: 2020年11月01日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年06月26日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主 任:

(Signature)

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1252483



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2003010307066298

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省温州经济开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

DZ20L-630 Ue:AC380V;Ui:660V;In:400A,500A-630A; 过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式;使用类别:A类;剩余电流脱扣器类型:电子式;脱扣级别:20;I Δ n:单档(非延时型):0.1A,0.2A,0.3A,0.5A;单档(延时型):0.1A,0.2A,0.3A,0.5A;三档可调(非延时型):0.1A/0.2A/0.3A), (0.2A/0.3A/0.5A)AC型; Ics:10kA; Icu:20kA; I Δ m:5kA; 3P+N(带三个保护极,N极不可关闭), 4P(带三个保护极,N极可关闭); 配用的辅助触头: Ith:6A; 4NO4NC; AC-15:Ue/Ie:AC380V/3A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.2A; 型号详见附录

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则

CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年06月09日

有效期至: 2016年01月04日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2003年07月28日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主 任:

(Signature)

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1142668