



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010307005866

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省温州经济开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器(漏电断路器)

DZ15LE-40; Ue: AC220V(2P), AC380V
(3P, 3P+N, 4P); In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A; I Δ n: 0.03A, 0.05A, 0.075A, 0.1A; AC
型; 过电流脱扣器类型: 液压电磁式; 使用类别: A类; 漏电脱扣器类型: 电子
式; Icu: 3kA; Ics: 1.5kA; I Δ m: 1kA; 脱扣级别: 10; 2P, 3P, 3P+N, 4P; 型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2016年07月12日

有效期至: 2020年12月31日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年06月26日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1471589



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010307005867

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省温州经济开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器(漏电断路器)

DZ15LE-100;Ue:AC220V/380V;In:10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,
80A,100A;I Δ n:0.03A,0.05A,0.075A,0.1A,0.3A;AC型;过电流脱扣器类型:液压电磁
式;使用类别:A类;剩余电流脱扣器类型:电子式;脱扣级别:
10;Icu:5kA;Ics:2.5kA;I Δ m:1.5kA;2P,3P,3P+N,4P;

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02:2014的要求,特发此证。

发证日期:2015年10月19日

有效期至:2020年10月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2002年06月26日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1249996



中国国家强制性产品认证证书

附 录

证书编号: 2017010307028859

第 1 页 共 1 页

纸 号: 1850826

型号解释:

DZ 15 LE-100 E/ □ 90/ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(1)塑料外壳式断路器

(2)设计代号

(3)特殊派生代号(电子式剩余电流动作断路器)

(4)壳架等级额定电流

(5)电商专供

(6)极数(2,二级; 3,三级;4,四极)

(7) 液压式电磁脱扣器

(8)保护种类 (1.配电保护用; 2.电动机保护用)

(9)四极剩余电流动作断路器的N极类型*

(10)派生代号: 常规产品无代号; 透明盖产品用T表示

注*: A型N极不安装过电流脱扣器元件,且N极始终接通,不与其它三极一起合分(A可省略不写标);

B型N极不安装过电流脱扣器元件,且与其余三极一起合分。

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:



中国质量认证中心