



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015010307829325

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司

浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司

浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司

浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

NXBLE-63, NXBLG-63, NXBLE-63H; 型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T16917.1-2014; GB/T16917.22-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2017年09月11日 有效期至: 2020年12月16日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015年12月16日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2015010307829325

纸 号: 1802450

NXBLE-63, NXBLG-63, NXBLE-63H

Ue: AC220V/230V/240V (2P, 1P+N), AC380V/400V/415V (4P, 3P+N, 3P)

In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A

I Δ n: NXBLE-63, NXBLE-63H: 0.03A, 0.05A, 0.075A, 0.1A, 0.3A/AC 型

NXBLE-63, NXBLE-63H: 0.03A, 0.1A, 0.3A/A 型

NXBLG-63: 0.03A/AC 型

瞬时脱扣类型: NXBLE-63, NXBLE-63H: B, C, D 型

NXBLG-63: C 型

热磁式

I Δ m: 2000A

Icn=6000A (NXBLE-63, NXBLG-63), 10000A (NXBLE-63H)

Ics=6000A (NXBLE-63, NXBLG-63), 7500A (NXBLE-63H)

极数: NXBLE-63: 2P, 3P, 4P (适用于隔离); 1P+N, 3P+N (N 极常通, 不适用于隔离)

NXBLG-63: 1P+N (N 极常通, 不适用于隔离)、2P (适用于隔离)

NXBLE-63H: 2P (适用于隔离)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:



中国质量认证中心